



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000400/FNOC/COL/2021/0885

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 24, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : RADHABAI CONVENT SIKSHA SAMITI

आवेदक का पता / Applicant Address : KH NO 501/1, 501/2/1 , PH NO 29 RAISEN SULTANPUR 464986

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2 (Acres)

संपत्ति का पता / Property Address : PRINCE CONVENT H.S SCHOOL KH NO 501/1, 501/2/1 PH NO 29
SULTANPUR RAISEN SULTANPUR NAGAR PARISHAD

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100000400 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग

क्र./सं.सं./फायर.एन.ओ.सी./2021/56 भोपाल, दिनांक 29.09.2021

टेम्पररी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन क्रं. : 6100000400

आवेदन की तिथि : 24.01.2021

आवेदक का नाम : राधा बाई कान्वेन्ट शिक्षा समिति

आवेदक का पता : प्रिंस कान्वेन्ट हा.से. स्कूल खसरा नं. 501/1, 501/2/1 प्लॉट नं. 29 सुल्तानपुर, जिला-रायसेन

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार : टेम्पररी

अधिभोग का प्रकार : शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई : 9.60 मीटर

भूमि का क्षेत्रफल : 02 एकड़



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000400/FNOC/COL/2021/0885

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 24, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : RADHABAI CONVENT SIKSHA SAMITI

(1) प्रकरण में समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर स्थापित अग्नि शमन सुरक्षा सन्यंत्रों का परीक्षण एवं रनिंग ऑपरेशन कराया गया। आवेदक फ़र्म द्वारा मौके पर स्थापित विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपाए के प्राप्त छायाचित्र संलग्न हैं। तदनुसार आवेदक/स्वामी को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का आवश्यकतानुसार पालन करना अनिवार्य होगा:

- 1- Access
- 2- Wet Riser
- 3- Down corner
- 4- House Reel
- 5- Automatic Sprinkler System
- 6- Yard Hydrant
- 7- U.G. Tank with Draw off Connection
- 8- Terrace Tank.
- 9- Fire Pump
- 10- Terrace Pump
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances
- 12- Pressurization System
- 13- Auto Detection System
- 14- Manual operated Eleectrical Fire Alarm System.
- 15- P.A System with talk back facility
- 16- Emergency Light.
- 17- Auto D.G Set
- 18- Illuminated Exit Sing
- 19- Means of Escape.
- 20- Compartmentation
- 21- MCB/ELCB
- 22- Firmen Switch in lift
- 23- Hose Boxes With Dilivery Hose And Branch
- 24- Refuge Area.

(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000400/FNOC/COL/2021/0885

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 24, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : RADHABAI CONVENT SIKSHA SAMITI

- 2) आवेदक को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 61000005148/FNOC/CIT/2020/6641 Date 24.01.2020 से जारी अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तें, निम्न शर्तों के अतिरिक्त बंधनकारी रहेंगी।
- 3) आवेदक द्वारा परिसंचरण मार्ग/एम.ओ.एस. पर किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाने की स्थिति में जारी की गई एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 4) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा जारी प्रदाय की गई "एनओसी" स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 5) आवेदक के भवन का स्थल निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा भवन मालिक के फायर कंसलटेंट एवं स्वयं मालिक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौके पर स्थापित फायर उपकरण चलित अवस्था में पाये गए हैं। सभी फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04 के प्रावधानों के अनुसार पाये गए हैं।
- 6) आवेदक/स्वामी को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रखरखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7) आवेदक को जारी की जा रही एनओसी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और उक्त अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8) अनापत्ति जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 9) इस कार्यालय द्वारा जारी टेम्परी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 61000005148/FNOC/CIT/2020/6641 Date 24.01.2020 का भाग है।
- 10) भूमि विकास नियम-2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 में अग्नि सुरक्षा के लिये आवासीय/व्यावसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer BHOPAL
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000400/FNOC/COL/2021/0885

आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 24, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : RADHABAI CONVENT SIKSHA SAMITI

- 11) निर्मित भवन/ व्यावसायिक/औद्योगिक परिसर में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्ति /कर्म को अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राथमिक उपाय एवं फायर सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 12) कार्यालय द्वारा अनापत्ति जारी किये जाने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र मे वर्णित शर्तों/ अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण -पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- अतः समिति द्वारा उपरोक्त लिखित शर्तों के अधीन NBC 2016 PART-4 में उल्लेखित प्रावधानों तथा फायर अधिकारी द्वारा निरीक्षण में दिए गए सुझावों की सुनिश्चितता के अधीन" टेम्परी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र"जारी किया जाता है।

**SURESH
KUMAR
BALIYA**

Digitally signed by SURESH KUMAR
BALIYA
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=bf680550cf985583cbd0f37eef
3f4798cc9d682e8e3525c8f776737f80b312
e7, postalCode=462026, st=MADHYA
PRADESH,
serialNumber=e61772d7a2a45fa2c5bb274
0f297f12d20d59c02ee9038e8defca4ad58d
76c23, cn=SURESH KUMAR BALIYA
Date: 2021.09.29 15:59:24 +05'30'

Joint Director/Fire Officer BHOPAL

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh